



Vorlage der Gemeinde Baltmannsweiler		
Gemeinderat	22.03.2022	öffentlich
AZ: 205.15	Vorlagennummer: 017/2022	
Federführendes Amt: Ortsbauamt	Sachbearbeiter: Marlon Bier	
TOP : Liegenschaft Sport- und Kulturzentrum; hier: Instandsetzung der defekten Heizöltankhülle		

A. Sachverhalt

Die Verwaltung hat festgestellt, dass eine Hülle des doppelwandigen Heizöltanks im Sport- und Kulturzentrum undicht ist. Der Öltank fasst 100.000 Liter. Nach der erfolgten Generalsanierung im Jahr 2021 der Sporthalle inklusive der Heizzentrale dient die Öl-Heizung zusammen mit der neuen Luft-Wasser-Wärmepumpe zur Wärmegewinnung für das Sport- und Kulturzentrum Areal.

Vom Gesetzgeber (gesetzliche Prüfpflicht) ist vorgegeben, dass Öltanks ausschließlich mit einer doppelten Hülle betrieben werden müssen, um ein Auslaufen des Heizöls zu verhindern. Somit besteht hier ein kurzfristiger Instandsetzungsbedarf.

Aus diesem Grund hat die Verwaltung drei Angebote für die Sanierung des bestehenden Heizöltanks angefordert.

Instandsetzung des bestehenden Heizöltanks

Nr.	Firma	Summe brutto nach Prüfung incl. angebotener Nachlässe	Vergl. %
1	Manfred Schlienz GmbH 73666 Baltmannsweiler	9.517,62 €	100%
2	XXX	9.801,32 €	103%
3	XXX	11.923,80 €	125%

Vergabevorschlag:

Manfred Schlienz GmbH in 73666 Baltmannsweiler, Zinkstraße 63 mit brutto 9.517,62 €.

Finanzielle Auswirkungen Ja Nein Ergebnishaushalt

Produktgruppe: 4241

 Investitionsmaßnahme

Investitionsauftrag:

Ausgaben in €		Lfd. Jahr	Folgejahr(e)
	Planansatz 2.000 €	2.000,00 €	€
	üpl / apl	7.517,62 €	€
	Gesamt	9.517,62 €	0,00 €

Einnahmen in €		Lfd. Jahr	Folgejahr(e)
	Planansatz	€	€
	üpl / apl	€	€
	Gesamt	0,00 €	0,00 €

Baltmannsweiler, den 14.03.2022

Simon Schmid
BürgermeisterMarlon Bier
Amtsleiter**B. Beschlussantrag**

1. Die Instandsetzung der Heizöltankhülle wird wie unter A beschrieben beauftragt.
2. Der überplanmäßigen Ausgabe wird zugestimmt.

C. Anlagen