



Vorlage der Gemeinde Baltmannsweiler		
Gemeinderat	26.04.2022	öffentlich
AZ: 706.32	Vorlagennummer: 019/2022	
Federführendes Amt: Ortsbauamt	Sachbearbeiter: Marlon Bier	
TOP : EigenkontrollVO: Weitere Sanierung von Abwasserkanälen im Gemeindegebiet		

A. Sachverhalt

Nach § 83 Absatz 2 des Wassergesetzes für Baden-Württemberg müssen die Betreiber von Abwasseranlagen (Gemeinden und Städte) diese regelmäßig (alle 15 Jahre) selbst überprüfen, um den ordnungsgemäßen Anlagenbetrieb zu gewährleisten und die Beschaffenheit des Abwassers festzustellen. Diese Eigenkontrolle des Anlagenbetreibers stellt neben der Kontrolle durch die staatlichen Behörden die zweite Säule der Überwachung im Abwasserbereich dar und dient damit der Reinhaltung unserer Gewässer, insbesondere mit Blick auf die weitere Verringerung der Schadstofffrachten. Aus dieser letzten EKV Stand 15.03.2013 wurden seither mit den Maßnahmen „Haldenstraße“ und „Hauptsammler Kläranlage“ in Summe 6 Kanalhaltungen ausgewechselt, die in den zwei ungünstigsten Schadensklassen zur Sanierung vorgesehen waren.

Ein Budget jährlich liegt in Höhe von 170.000 € vor, Vorschlag gemäß EKV alle Schadensklasse 0 und Teile 1 zu bearbeiten. Bei den jetzt ausstehenden Renovierungsverfahren sind beim grabenlosen Verfahren in geschlossener Bauweise zwei Möglichkeiten gegeben:

- ➔ Renovierung mittels Inlinerverfahren für das Jahr 2022
- ➔ Reparatur mittels Roboterverfahren für das Jahr 2023

Hierfür hat uns das Büro Spieth eine Auswahl, jeweils getrennt nach Reparaturverfahren aufgestellt. Siehe Liste mit Vorschläge im Anhang.

Bei beiden Vorschlägen sind die geschätzten Baukosten jeweils bei ca.150.000 € / brutto zzgl. Honorarkosten:

- ➔ Für Inlinerverfahren (Renovierung) für das Jahr 2022 - 36.744,84€
- ➔ Für Roboterverfahren (Reparatur) für das Jahr 2023 – 30.750,91€

Aus Sicht der Verwaltung wäre das vorgeschlagene EKV Sanierungspaket eine sinnvolle Maßnahme.

Weiteres Vorgehen:

Im ersten Halbjahr 2022 kann die Maßnahme dann ausgeschrieben werden, im zweiten Halbjahr 2022 Renovierung mittels Inlinerverfahren und im ersten Halbjahr 2023 Reparatur mittels Roboterverfahren dann umgesetzt werden.

Im Jahre 2023 würden dann weitere Pakete zur Umsetzung gemäß EKV dem Gremium vorgeschlagen werden.

Finanzielle Auswirkungen Ja Nein Ergebnishaushalt

Produktgruppe: 53.80

 Investitionsmaßnahme

Investitionsauftrag:

Ausgaben in €		Lfd. Jahr	Folgejahr(e)
	Planansatz jährlich 170.000 €	170.000,00 €	170.000,00 €
	üpl / apl	17.744,84€	10.750,91€
	Gesamt	187.744,84 €	180.750,91 €

Einnahmen in €		Lfd. Jahr	Folgejahr(e)
	Planansatz	€	€
	üpl / apl	€	€
	Gesamt	0,00 €	0,00 €

Baltmannsweiler, den 14.04.2022

Simon Schmid
BürgermeisterMarlon Bier
Amtsleiter**B. Beschlussantrag**

1. Die Verwaltung beauftragt das Büro Spieth, die Ausschreibung wie unter A beschrieben durchzuführen.
2. Den überplanmäßigen Ausgaben wird zugestimmt.

C. Anlagen**a_1BP_1_0_EB_VA_200831****a_BP_L_LP_An1_1****a_BP_L_LP_An1_2****b_220308_HV_A1****b_220308_HV_A2**